

Szczecin 19.01.2026r.

## Zestaw pytań nr 2 wraz z odpowiedziami

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Nasz znak: PZ/ 54 /2026  
Znak sprawy: 36/ZP-SPAK/2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  
**„ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ZASILAJĄCYCH ŁADOWARKI  
AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM ŁADOWAREK I BUDOWY  
BRAMOWNICY NA TERENIE ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ SPA „KLONOWICA”  
SP. Z O.O. PRZY UL. KLONOWICA 3C W SZCZECINIE”**

1. Zamawiający na podstawie Rozdziału II przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

### **Pytanie nr 1:**

W związku z zapisami Załącznika nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia (po modyfikacji), pkt 6.9 „Przebudowa istniejących ładowarek”, w którym wskazano obowiązek przebudowy dwóch istniejących ładowarek 2×60 kW poprzez wyłączenie dwóch modułów 20 kW, tak aby uzyskać moc 2×40 kW, a także wymóg, aby czynność tę wykonał serwis producenta urządzeń - zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii.

Jako wykonawca niebędący producentem ani serwisem autoryzowanym istniejących ładowarek, nie mamy możliwości: wykonania takiej modyfikacji w sposób gwarantujący zachowanie gwarancji i bezpieczeństwa technicznego, ani udzielenia gwarancji na ingerencję w urządzenia producenta konkurencyjnego.

W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o rozważenie jednej z poniższych opcji:

1. Przejęcie przez Zamawiającego pełnego zakresu przebudowy istniejących ładowarek (tj. zlecenie jej bezpośrednio autoryzowanemu serwisowi producenta),

lub

2. Zezwolenie wykonawcy na samodzielne wykonanie zakresu przebudowy, bez konieczności angażowania serwisu producenta - wraz z potwierdzeniem, że brak udziału producenta nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia oferty ani obniżenia punktacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zapisów pkt 6.9 Załącznika nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia, przewiduje realizację rozwiązania wskazanego w pkt 1. Mając na uwadze, że Wykonawca niebędący producentem ani autoryzowanym serwisem istniejących ładowarek nie ma możliwości wykonania przebudowy z zachowaniem gwarancji i bezpieczeństwa technicznego, przebudowa istniejących ładowarek zostanie wykonana przez Zamawiającego.


**Pytanie nr 2:**

Proszę o uzupełnienie dokumentów technicznych dotyczących budowy bramownicy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że do Zapytania ofertowego zostaje uzupełniony Załącznik nr 6.

Zamawiający informuje, że ze względu na modyfikację dokona **przedłużenia terminu składania ofert**.



WZK MARZĄDKO  
Krzysztof Putlałycki